

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

Lista de Materiais			
Accessórios p/ eletrodutos		Eletroduto PVC flexível	
Arruela zamak	1"	Eletroduto leve	536.20 m
1.1/2"	2 pç	Eletroduto PVC rosca	
1/2"	9 pç	Eletroduto, vara 3,0m	
Bucha zamak	1/2"		4.00 m
1"	3 pç	Luminária e acessórios	
1.1/2"	9 pç	Luminária embutir p/ fluoresc. tubular	
1/2"	2 pç	2x65 W	23 pç
Bujão de aço galvanizado	3"	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular	20 W
Caixa PVC	1 pç	2x40 W	6 pç
4x2"	51 pç	Luminária sobrepor p/ incandescente	100 W
4x2" estanque	42 pç	Plafonier	4"
Caixa PVC octogonal	3x3"	Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular	1x20 W
Curva 45° PVC rosca	1"	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular	2x40W
Curva 90° PVC curta rosca	1/2"	2x58 W	23 pç
1/2"	1 pç	Soquete	base 2G10
Curva 90° PVC longa rosca	1"	base E 27	10 pç
Curva 90° aço galvanizado	1"	base G 13	108 pç
1.1/2"	2 pç	Lâmpada Incandescente	
Luva aço galvan. pesado	1"	Uso específico	anti-impacto 100 W
1"	6 pç	1/2"	Lâmpada fluorescente
1/2"	7 pç	Tubular comum - diam. 26mm	
1/2"	4 pç	Tubular comum - diam. 33mm	46 pç
Accessórios uso geral		20 W	6 pç
Fita isolante autofusão	20m	40 W	8 pç
Cabo Unipolar (cobre)		Material p/ entrada serviço	
Isol. HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)	1,5 mm²	96,80 m	
10 mm²	58,60 m	Cabeçote alumínio p/ eletroduto	1"
2,5 mm²	1456,50 m	1.1/2"	1 pç
4 mm²	316,10 m	Caixa inspeção de aterramento	250x250x400mm
6 mm²	300,60 m	Cinta circular aço galvan. p/ poste	D=150mm
Caixa de passagem - embutir		Haste de aterramento aço/cobre	D=15mm, comprimento 2,4m
Apo pintada (ref. Cernar)	280x280x102 mm	Isolador soldana 600V	Porcelana vidrada
Canaleta PVC	1,00 m	50x80mm	5 pç
Canaleta PVC lisa	2,00 m	80x80mm	
Dispositivo Elétrico - embutido		Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.	Resca M16x2, compr. 100mm
Linha aquática		Tomada 2P+T - 16A	42 pç
Tomada 2P+T - 16A		Placa 2x4"	40 pç
Placa p/ 1 função		Placa p/ 1 função retangular	11 pç
Placa p/ 1 função		S/ placa	
Interruptor 1 tecla paralela		Interruptor 1 tecla simples	7 pç
Interruptor 1 tecla simples		Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	40 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A		Dispositivo de Proteção	
Dispositivo de Proteção		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN	10 A
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN		20 A	2 pç
		40 A	1 pç

- NOTAS
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA;
 - AS COTAS DO DETALHAMENTO SEMPRE PREVALECEM EM RELAÇÃO AS DO PROJETO BÁSICO;
 - AS COTAS DO DESENHO SEMPRE PREVALECEM EM RELAÇÃO A ESCALA;
 - AS COTAS INDICAM SUPERFÍCIES ACABADAS;
 - O DETALHAMENTO PARA CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO E DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG
Diretoria de Logística e Apoio Operacional - DILOG
Gerência de Projetos de Engenharia - GEPROE


ENDEREÇO: **RODOVIA DF-150, KM 0, SENTIDO SUL, SOBRADINHO II, BRASÍLIA/DF**

PROPRIETÁRIO: **SEC. DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DES. RURAL DO DF**

AUTOR DO PROJETO: **EMANUEL FERNANDES LACERDA** CREA: **24.667/D-DF**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ CREA: _____

PROPRIETÁRIO


Emanuel Fernandes Lacerda
AUTOR DO PROJETO CREA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA

DI/FO _____

DI/FO _____

CREA _____

NOVO EMPÓRIO RURAL DO COLORADO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA BAIXA

ELE-01/02

DATA: MARÇO/2023 ESCALA: INDICADA ÁREA: 747,28m²

VISTO: _____ DESENHO: GUSTAVO Nº DE PRANCHAS: 2